



Luxembourg, le 25 février 1992

ITM-CL74.1

Garages et parkings couverts pouvant recevoir de 21 à 50 véhicules

Prescriptions de sécurité et de santé types

Les présentes prescriptions comportent 12 pages

Sommaire

Article		Page
1.	Objectifs et domaine d'application	2
2.	Définitions	2
3.	Normes et règles techniques	2
4.	Construction	3
5.	Escaliers	4
6.	Circulation des véhicules	5
7.	Parking des véhicules	5
8.	Circulation des personnes	5
9.	Installations électriques	6
10.	Eclairage	7
11.	Ventilation et désenfumage	7
12.	Conduites et gaines	8
13.	Ascenseurs	8
14.	Protection et lutte contre l'incendie	9
15.	Installations d'alarme d'incendie	10
16.	Locaux techniques	10
17.	Signalisation	10
18.	Réceptions, vérifications	11
19.	Consignes de sécurité	11
20.	Registre d'exploitation	11
21.	Entretien	12
22.	Exploitation	12

Art. 1er – Objectifs et domaine d'application

- 1.1. Les présentes prescriptions ont pour objectif de spécifier les règles générales de sécurité, de salubrité et de commodité des parkings couverts pouvant recevoir de 21 à 50 véhicules.
- 1.2. Des allègements ou dispenses aux présentes prescriptions peuvent être accordés de cas en cas, mais uniquement si des mesures de rechange garantissant une protection au moins équivalente sont prises.

Art. 2. – Définitions

- 2.1. Par niveau souterrain d'un parking est à comprendre tout niveau dont:
 - moins de 50 % des faces latérales touchent à l'air libre ou dont
 - la ventilation ne peut se faire d'une manière entièrement naturelle ou dont
 - moins de deux façades permettent l'accès des services d'intervention et de secours.
- 2.2. Par niveau de référence est à comprendre le niveau de la voirie publique desservant la construction et utilisable par les engins de secours et de lutte contre l'incendie.
- 2.3. Par installation de sécurité est à comprendre toute installation devant garantir la sécurité des personnes se trouvant au parking, telles par exemple:
 - les dispositifs d'obturation coupe-feu;
 - l'installation de détection de feu;
 - l'installation d'extinction automatique;
 - les équipements de lutte contre l'incendie;
 - l'installation de surveillance de la teneur de l'air en monoxyde de carbone;
 - la ventilation;
 - l'éclairage de sécurité;
 - l'éclairage de secours;
 - la signalisation.
- 2.4. Sous la dénomination "organisme agréé", est à comprendre tout organisme figurant à l'arrêté le plus récent en date du Ministre du Travail, concernant l'intervention d'organismes agréés.
- 2.5. Sous la dénomination "personnel compétent" sont à comprendre des hommes de l'art, inscrits au rôle artisanal afférent de la Chambre des Métiers, ou bien s'il s'agit de membres du personnel de l'entreprise, des personnes ayant acquis les aptitudes nécessaires et ayant reçu les instructions, formations et formations continues requises.

Art. 3. – Normes et règles techniques

- 3.1. Les normes, prescriptions, directives de sécurité et d'hygiène et les règles de l'art à appliquer lors de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des parkings couverts sont en particulier les présentes prescriptions et en général les normes et règles techniques nationales appliquées dans les pays de la Communauté Européenne, ou celles reconnues comme équivalentes par l'Inspection du Travail et des Mines.
- 3.2. Sont d'application les normes européennes (E.N.), au fur et à mesure qu'elles paraissent et remplacent les diverses normes nationales.

Art. 4. – Construction

- 4.1. Le parking doit être construit et équipé de telle sorte que son fonctionnement ne puisse présenter des causes de danger ou des inconvénients pour la sécurité, la salubrité ou la commodité.
- 4.2. Tous les éléments généraux de construction doivent présenter une stabilité ainsi qu'une résistance suffisante. Sont à prendre en considération d'éventuels chocs de véhicules.
- 4.3. Aucun obstacle (poutre, canalisation, gaine, etc.) ne doit se trouver à moins de 2 m du sol dans toutes les parties du parking susceptibles d'être parcourues par les usagers.
- 4.4. Les sols du parking doivent être unis, imperméables et incombustibles.
- 4.5. Les sols doivent avoir une pente suffisante pour que les eaux et tout autre liquide répandu accidentellement s'écoulent facilement en direction des collecteurs les amenant vers un séparateur d'hydrocarbures convenablement dimensionné (en tenant aussi compte des eaux à évacuer en cas d'incendie).
- 4.6. Les sols doivent être réalisés de façon à ce que des liquides enflammés en provenance d'un véhicule ne puissent s'écouler sous d'autres véhicules garés au parking.
- 4.7. Pour éviter l'écoulement de liquides d'un niveau vers un autre, le sol est à surélever de 3 cm à l'intersection des niveaux et des rampes inférieures.
- 4.8. Les allées de circulation des véhicules et des piétons doivent être antidérapantes.
- 4.9. Les éléments porteurs ou auto-porteurs des parkings doivent être stables au feu d'un degré d'une heure et demie; les planchers séparatifs doivent être résistants au feu et être coupe-feu d'un degré d'une d'heure et demie. Toutefois, les dalles des planchers et les murs constituant des éléments secondaires de la structure peuvent être coupe-feu d'un degré d'une heure seulement.
- 4.10. Les éléments de construction des parkings ainsi que leurs revêtements doivent être réalisés en matériaux résistant au feu.
- 4.11. Le parking est à isoler coupe-feu 90 minutes au moins par rapport à toutes les autres parties d'un éventuel bâtiment se trouvant au-dessus du parking, le surplombant ou lui étant adjacent.
- 4.12. L'isolation coupe-feu par rapport à de tels bâtiments doit aussi être préservée au niveau des voies de propagation de flammes et de gaz de combustion par les façades.
- 4.13. La couverture des parkings souterrains ne se trouvant pas en-dessous d'un immeuble est à réaliser en matériaux résistant au feu.
- 4.14. La dalle supérieure des parkings souterrains ne se trouvant pas en-dessous d'un immeuble doit permettre le passage et la manoeuvre des véhicules d'intervention; elle doit pouvoir supporter à cet effet une charge de 13 t par essieu simple et de 20 t par essieux couplés (Brückenklasse 30).
- 4.15. L'accès et les alentours du parking doivent être conçus et réalisés de façon à permettre un accès facile et permanent des services de sauvetage.

- 4.16. Pour les parkings aériens deux façades au moins doivent permettre l'accès et la mise en oeuvre du matériel nécessaire pour opérer les sauvetages et combattre un feu éventuel.
- 4.17. Les emplacements de garage extérieurs se trouvant sur la dalle supérieure d'un parking et les emplacements de garage se trouvant sur les étages d'un parking aérien doivent être protégés par des parapets pouvant résister au choc d'un véhicule.

Art. 5. – Escaliers

- 5.1. Dans les parkings souterrains non munis d'un système d'extinction automatique: les escaliers doivent être disposés de façon à ce que les usagers n'aient pas plus de 30 m à parcourir pour atteindre un escalier s'ils en ont le choix entre plusieurs et pas plus de 15 m s'ils se trouvent dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac.

Dans les parkings souterrains munis d'un système d'extinction automatique: ces distances sont de 40 m respectivement de 20 m.

Dans les parkings aériens:

les escaliers doivent être disposés de façon à ce que les usagers n'aient pas plus de 50 m à parcourir pour atteindre un escalier, s'ils en ont le choix entre plusieurs, et pas plus de 20 m s'ils se trouvent dans une partie du parking formant impasse.

- 5.2. Chaque escalier doit avoir une largeur libre minimale de 0,80 m.
- 5.3. Chaque allée de piétons doit avoir une largeur libre minimale de 0,80 m.
- 5.4. Les escaliers doivent être réalisés en matériaux résistant au feu et être encloisonnés par des éléments coupe-feu d'un degré d'une demi-heure si le parc ne comporte qu'un seul rez-de-chaussée et un niveau sur rez-de-chaussée, coupe-feu d'un degré d'une heure dans les autres cas.
- 5.5. Les escaliers sont à protéger par des portes coupe-feu ayant le même degré de résistance au feu que le compartiment coupe-feu que constitue le mur traversé, étanches à la fumée, se fermant automatiquement et s'ouvrant dans le sens de la sortie en venant du parc.
- 5.6. Les escaliers n'aboutissant pas à l'air libre sont à protéger par des sas d'une surface minimale de 3 m², ventilés par légère surpression. Ces sas doivent avoir une résistance au feu du même degré que le compartiment-coupe feu que constitue le mur à traverser. La porte extérieure doit avoir le même degré de résistance au feu que le sas.
- Les deux portes doivent être étanches à la fumée, elles doivent se fermer automatiquement et doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie en venant du parking.
- 5.7. Il est recommandé que les escaliers desservant les niveaux situés en-dessous du niveau de référence ne soient pas en prolongement direct de ceux desservant les niveaux supérieurs.
- 5.8. Les escaliers desservant les niveaux se trouvant au-dessus du niveau de référence doivent être protégés au niveau de référence par des portes coupe-feu ayant le même degré de résistance au feu que le compartiment coupe-feu que constitue le mur traversé, étanches à la fumée et s'ouvrant dans le sens de la sortie en venant des niveaux supérieurs.

- 5.9. Tous les escaliers des parkings aériens doivent obligatoirement comporter des contre-marches. Les marches et contre-marches doivent être réalisées en matériau plein.
- 5.10. Toutes les issues pour piétons doivent aboutir à l'air libre ou au niveau de référence dans des zones permettant une évacuation rapide.
- 5.11. Les portes des cages d'escalier ne peuvent être fermées à clef tant qu'il y a du public dans le parking. Si tel s'avérait malgré tout nécessaire, les portes en question doivent être munies de serrures anti-panique à l'intérieur.

Art. 6. – Circulation des véhicules

- 6.1. La pente des rampes ne doit pas dépasser 15 % à l'intérieur du parking et 12 % à l'air libre.
- 6.2. La pente de la rampe ne doit pas excéder 5 % sur une distance de 4 m en retrait de l'alignement au débouché sur la voirie publique.
- 6.3. Les rampes et allées de circulation des véhicules doivent être libres de tout obstacle sur une largeur de 2 m si elles ne sont utilisées que par des voitures de tourisme et sur une largeur de 3,50 m si elles sont utilisées aussi par des véhicules utilitaires.
- 6.4. Le rayon de la bordure intérieure de la rampe doit être au minimum de 5 m.
- 6.5. En cas de danger de chute, les rampes doivent être munies de parapets résistants à des chocs de véhicules.
- 6.6. Toute signalisation destinée à faciliter le déplacement des véhicules à l'intérieur du parc doit être conforme à celle imposée par le Code de la Route.
- 6.7. La hauteur maximale des véhicules doit être indiquée à l'entrée au parking.
- 6.8. La circulation publique ne pourra être entravée par le stationnement de voitures devant l'entrée de l'établissement.
- 6.9. Les accès au parking doivent être maintenus dégagés pour permettre un accès facile et permanent des services de sauvetage. Une signalisation et un marquage appropriés sont à installer à cet effet.

Art. 7. – Parking de véhicules

- 7.1. Les places de garage des véhicules de tourisme doivent avoir des dimensions adaptées aux circonstances locales, mais elles doivent en tout cas avoir une longueur minimale de 5 m et une largeur minimale de 2,30 m.

Les places pour voitures de handicapés doivent en tout cas avoir une largeur minimale de 3,50 m.
- 7.2. Les divers emplacements de garage sont à marquer clairement et durablement sur le sol.

Art. 8. – Circulation des personnes

- 8.1. Les accès aux issues (escaliers, allées, ascenseurs) doivent être maintenus dégagés sur une largeur minimale de 0,80 m.
- 8.2. Des inscriptions visibles en toutes circonstances sont à apposer en vue de faciliter la circulation dans le parc et en vue de repérer les issues.

- 8.3. Les portes ne donnant pas accès à une voie de circulation, un escalier ou une issue doivent porter de manière apparente la mention "Sans issue".
- 8.4. Le sol des rampes de circulation des véhicules doit être réalisé de sorte qu'un piéton n'y puisse glisser.

Art. 9. – Installations électriques

- 9.1. Les installations électriques ainsi que leurs annexes doivent être conçues, réalisées, entretenues et exploitées conformément aux normes, prescriptions et directives de sécurité, de même qu'aux règles de l'art, de la sécurité et de l'hygiène normalement applicables dans le Grand-Duché de Luxembourg dont notamment:
- les prescriptions allemandes afférentes DIN/VDE et notamment: VDE 0100, 0108 et 0165;
 - les normes européennes CENELEC au fur et à mesure que celles-ci paraissent et remplacent les prescriptions DIN/VDE précitées;
 - le règlement ministériel du 8 août 1989 concernant les prescriptions de raccordement aux réseaux de distribution de l'énergie électrique à basse tension au Grand-Duché de Luxembourg;
 - les chapitres 3 et 6 des prescriptions de prévention des accidents édités par l'Association d'Assurance contre les Accidents.
- 9.2. Les installations électriques doivent être maintenues continuellement en bon état d'entretien, de sécurité et de fonctionnement. Il doit être remédié dans un délai approprié à toutes les déficiences et anomalies constatées.
- 9.3. Les installations électriques doivent être réalisées par un personnel qualifié avec du matériel approprié et conformément aux règles de l'art. Les adjonctions, modifications et réparations devront être exécutées dans les mêmes conditions.
- 9.4. Le câblage alimentant les installations de sécurité et les appareils dont le maintien en service est indispensable en cas de sinistre doit être installé de manière à éviter un risque de mise hors service général en cas d'incendie; ce câblage doit être résistant au feu d'un degré d'une heure.
- 9.5. Les interrupteurs principaux pour l'alimentation en énergie électrique du parking doivent se trouver dans un local facilement accessible aux sapeurs-pompiers.
- 9.6. Une alimentation électrique de sécurité, indépendante de l'alimentation normale, doit être installée pour permettre en cas de panne de l'alimentation normale l'alimentation automatique sous moins de trente secondes:
- des circuits de contrôle, d'alerte, d'alarme et de tous les autres dispositifs de sécurité;
 - du retour des ascenseurs au niveau le plus proche.
- 9.7. Si la source de courant de sécurité est un groupe électrogène, celui-ci peut être alimenté, soit par une nourrice en charge à double paroi, soit par une réserve de carburant à installer près du groupe électrogène sur une cuvette de rétention capable de contenir la totalité de la capacité du réservoir et des canalisations.

Art. 10. – Eclairage

- 10.1. L'éclairage du parking doit être suffisant pour permettre un déplacement aisé et un repérage facile des issues.
- 10.2. Toutes dispositions doivent être prises pour assurer une bonne dégressivité entre la luminance extérieure et celle du parking.
- 10.3. L'éclairage doit avoir une intensité minimale de 80 Lux dans les zones de circulation et de 40 Lux dans les zones de stationnement.
- 10.4. Un éclairage de secours alimenté par une source autonome doit être installé; il doit permettre d'assurer pendant au minimum 1 heure et sans interruption les opérations intéressant la sécurité et de faciliter l'intervention des secours.

Sont à pourvoir d'un tel éclairage de secours d'une intensité minimale de 1 Lux: les chemins d'évacuation et de circulation, les issues, les paliers d'escaliers, les cabines d'ascenseurs, les locaux accessibles au public et au personnel, les tableaux électriques, le tableau de commande de la ventilation et le tableau synoptique de l'installation de détection de feu.

Art. 11. – Ventilation et désenfumage

- 11.1. Une ventilation mécanique doit être réalisée de façon à s'opposer efficacement à la stagnation, même locale, de gaz nocifs ou inflammables dans tous les cas où une ventilation naturelle ne garantit pas les mêmes résultats. La ventilation des niveaux souterrains du parking dont la ventilation ne peut être réalisée d'une manière entièrement naturelle doit obligatoirement être mécanique.
- 11.2. La conception de la ventilation doit tenir compte du plus grand nombre de véhicules passant par les étages les plus proches des entrées et sorties.
- 11.3. Chaque circuit d'extraction de la ventilation doit être muni d'au moins deux ventilateurs de même capacité, alimentés par des automates ou fusibles indépendants.
- 11.4. Des commandes manuelles prioritaires permettant l'arrêt et la mise en marche de la ventilation doivent être prévues. Leurs emplacements sont à déterminer en fonction de la superficie du parc et de sa géométrie en liaison avec les services de lutte contre l'incendie locaux.
- 11.5. Les gaines des cages d'escaliers ne débouchent pas directement à l'air libre et les gaines d'ascenseurs sont à désenfumer et à ventiler au point le plus haut.
- 11.6. La mesure de la teneur en monoxyde de carbone de l'air des niveaux dont la ventilation ne peut être réalisée d'une manière entièrement naturelle doit être effectuée en continu par une installation comportant des appareils fixes automatiques; cette installation doit permettre en outre:
 - l'asservissement de la ventilation;
 - la mise en action d'une signalisation d'urgence acoustique et lumineuse invitant les conducteurs à arrêter leur moteur et à quitter le parking.
- 11.7. Les valeurs limites de concentration en monoxyde de carbone (CO) sont fixées comme suit:
 - la teneur moyenne calculée sur toute période de 30 minutes ne doit pas dépasser 100 ppm;
 - la teneur moyenne calculée sur toute période de 8 heures consécutives ne doit pas dépasser 30 ppm;
 - la teneur instantanée ne doit pas dépasser 200 ppm.

- 11.8. L'exploitant doit prévoir, notamment dans les consignes de sécurité, les mesures d'urgence à appliquer si les teneurs fixées ci-dessus sont atteintes.

Art. 12. – Conduites et gaines

- 12.1. Les conduites, les gaines et les câbles doivent être installés, disposés ou construits de telle sorte qu'ils soient protégés des chocs et de la corrosion.
- 12.2. Toutes les conduites ou gaines susceptibles de mettre en communication le parc et des locaux annexes doivent être coupe-feu d'un degré d'une heure au moins.
- 12.3. Sont à prévoir des clapets coupe-feu dans les conduites de ventilation de façon à garantir le compartimentage coupe-feu.
-
- 12.4. Les conduites de ventilation du parc doivent être indépendantes par circuit de ventilation tant pour l'arrivée d'air frais que pour l'évacuation de l'air vicié.
- 12.5. Les conduites:
- de gaz combustibles entièrement soudées et munies de vannes télécommandables à leur entrée dans le parking et
 - de liquides inflammables
- destinées à l'alimentation des équipements du parc (chaufferie ou groupe électrogène) doivent être placées dans une gaine réalisée en matériaux résistant au feu et coupe-feu d'un degré de deux heures, le vide étant comblé par des matériaux inertes au feu.
- 12.6. Sont interdites dans le volume du parc:
- les conduites de vapeur d'une pression supérieure à 0,5 bar ou d'eau surchauffée à plus de 110° C;
 - les conduites de gaz toxiques ou combustibles autres que celles reprises sub 12.5. ci-dessus.
- 12.7. Les gaines techniques verticales doivent former un compartiment coupe-feu du même degré que les autres compartiments traversés; elles sont à aérer et à désenfumer à leur point le plus haut.
- Chaque passage de câbles et de conduites de ces gaines vers un autre compartiment coupe-feu est à colmater au moyen d'un matériau ininflammable et étanche à la fumée.
- Les parois, portes et trappes de visite des gaines techniques doivent être coupe-feu d'un degré minimal d'une heure.
- 12.8. Les traversés de câbles et de conduites des murs et des plafonds sont à colmater au moyen d'un matériau ininflammable et étanche à la fumée.

Art. 13. – Ascenseurs

- 13.1. Les ascenseurs doivent être conformes aux conditions de la publication ITM-CL 30 la plus récente en vigueur.
- 13.2. Les ascenseurs doivent être isolés du volume du parking dans les mêmes conditions que les escaliers.

- 13.3. En cas d'incendie ou de panne d'électricité, les cabines d'ascenseurs doivent être ramenées automatiquement et rester bloquées au niveau le plus proche.
- L'usage des ascenseurs est interdit dans ces cas. Cette interdiction est à afficher clairement.
- 13.4. Les cabines des ascenseurs sont à équiper d'appareils téléphoniques ou de tout autre système d'alerte équivalent permettant de contacter les services de secours, soit directement, soit en passant par le poste de gardiennage.
- 13.5. Il faut prévoir à proximité des portes d'accès aux salles des machines des ascenseurs normalement verrouillées des coffrets vitrés contenant les clefs.

Art. 14. – Protection et moyens de lutte contre l'incendie

- 14.1. Les matériaux utilisés pour la confection et le revêtement des sols, des murs et plafonds dans les voies d'évacuation doivent être incombustibles.
- 14.2. A l'intérieur du parc il est interdit:
- de constituer des dépôts de matières combustibles ou de produits inflammables;
 - d'ajouter du carburant dans les réservoirs des véhicules;
 - de fumer ou d'apporter des feux nus; cette interdiction est à afficher en caractères bien apparents au moyen d'une signalisation normalisée.
- 14.3. Les moyens de lutte doivent comprendre:
- des extincteurs portatifs normalisés, classes de feu A, B, C, répartis à raison de deux appareils de 12 kg pour les 20 premières voitures par niveau et un extincteur par tranche de 20 voitures supplémentaires par niveau. Des extincteurs de 6 kg en quantité double sont acceptables;
 - des robinets d'incendie armés (R.I.A.) raccordés à la conduite d'eau publique à tous les niveaux du parking. Le type, le nombre et les emplacements de ces R.I.A. sont à fixer ensemble avec les services d'incendie locaux;
 - des colonnes sèches, bouches ou poteaux d'incendie normalisés ainsi que des équipements analogues, conformément aux normes de sécurité réglant la matière.
- 14.4. Toutes mesures doivent être prises pour que le fonctionnement des réseaux à eau ne soit pas perturbé par le gel.
- 14.5. Des bouches d'incendie (Hydranten) raccordées au réseau d'eau public doivent assurer l'alimentation en eau des véhicules des services d'incendie. Ces bouches d'incendie doivent être disposées à cet effet autour du parking à des endroits accessibles aux fourgons d'incendie. Ces bouches ne peuvent être à une distance de plus de 80 m l'une par rapport à l'autre, elles doivent être accessibles à tout moment et être signalées par des panneaux normalisés.
- 14.6. Si le service d'incendie local l'exige, une caisse à clefs pour pompiers (Feuerwehrschlüsselkasten) doit être installée à l'entrée principale du parking.
- Dans cette caisse doit se trouver une clef avec laquelle les pompiers peuvent ouvrir toutes les portes du parking.

- 14.7. Les chiffons de coton imprégnés de liquides inflammables ou de substances grasses sont à enfermer dans des récipients métalliques clos. L'aire du parc doit être tenue propre; tout épandage d'huile et d'essence doit être enlevé immédiatement.

Art. 15. – Installations d'alarme d'incendie

- 15.1. Une installation automatique de détection de feu thermo-différentielle, appropriée aux risques est à installer dans tous les locaux du parking.
- 15.2. Cette installation doit pouvoir déclencher à tous les étages une alerte sonore et lumineuse donnant l'ordre d'évacuer les lieux.
- 15.3. L'installation de détection de feu doit provoquer en cas d'alarme:
- l'arrêt de toute ventilation en communication avec tout autre bâtiment contigu au parking;
 - l'arrêt de toute installation de production de froid et de chauffage se trouvant dans les locaux annexes du parking;
 - la fermeture automatique des vannes des conduites de gaz entrant au parking;
 - le retour des cabines d'ascenseurs au prochain niveau;
 - la fermeture des dispositifs d'obturation coupe-feu.
- 15.4. L'installation de détection de feu est à raccorder au central du service de secours local, et le cas échéant au poste de gardiennage.
- 15.5. Sont à installer en plus à tous les niveaux des installations manuelles d'alarme permettant à toute personne ayant constaté un début d'incendie de donner l'alerte.
- 15.6. Un tableau synoptique recevant les alarmes feu est à installer dans un endroit facilement accessible aux sapeurs pompiers.
- 15.7. Une liaison téléphonique publique est à installer à tous les étages des parkings sans gardiennage pour permettre l'appel d'un service de secours.

Art. 16. – Locaux techniques

Les locaux techniques (chaufferies, groupes électrogènes, dépôts, locaux poubelles, etc.) sont à isoler du parking par des parois et portes coupe feu d'un degré d'une heure.

Art. 17. – Signalisation

- 17.1. La signalisation réglementant le déplacement des véhicules à l'intérieur du parking doit être conforme au Code de la Route.
- 17.2. Une signalisation visible en toutes circonstances doit être apposée pour faciliter la circulation dans le parking et pour repérer les issues.
- 17.3. Chaque porte ne donnant pas accès à une voie de circulation, à un escalier ou à une issue doit porter de manière apparente la mention "Sans issue".
- 17.4. Sont à apposer de façon apparente le numéro d'ordre de chaque étage sur les paliers, dans les dégagements des cages d'escaliers et des ascenseurs.

- 17.5. Un fléchage approprié doit indiquer dans les voies de circulation et d'évacuation d'une manière bien visible en toutes circonstances et d'une manière non équivoque la direction à prendre pour accéder par le chemin le plus court aux sorties.
- 17.6. La signalisation de sécurité (fléchage, sorties de secours, installations de secours et d'interventions, interdictions) est à effectuer d'une manière apparente par des symboles normalisés.

Art. 18. – Réceptions, vérifications

- 18.1. Toutes les installations de sécurité doivent être contrôlées et réceptionnées par un organisme agréé avant leur mise en service.

Copie du protocole de cette réception doit être adressée pour visa à l'Inspection du Travail et des Mines.

- 18.2. Les installations électriques doivent faire l'objet d'une vérification par un organisme agréé à la mise en service puis tous les deux ans.

Elles doivent en outre être régulièrement surveillées et entretenues par du personnel compétent.

- 18.3. Les ventilateurs, conduites et tous les appareils ou circuits intéressant la ventilation doivent être régulièrement surveillés et entretenus par un personnel compétent. Ils sont en outre à contrôler et à vérifier au moins une fois par an par un organisme agréé.

- 18.4. Les appareils de contrôle automatique de la teneur en monoxyde de carbone doivent être vérifiés et étalonnés une fois par an sous la surveillance d'un organisme agréé.

- 18.5. Toutes les installations de sécurité doivent être:

- essayées tous les six mois par du personnel compétent et
- inspectées régulièrement tous les douze mois par un organisme agréé.

- 18.6. Un rapport de tous ces essais de fonctionnement et de toutes les vérifications est à insérer au registre d'exploitation.

Art. 19. – Consignes de sécurité

Des consignes de sécurité, élaborées par l'exploitant, doivent être affichées à l'intérieur du parking pour que les usagers en prennent connaissance.

Ces consignes doivent notamment préciser:

- les mesures d'urgence à prendre et les moyens d'intervention à mettre en oeuvre en cas de dépassement des teneurs limites en monoxyde de carbone et éventuellement d'autres polluants;
- les interdictions à respecter en cas d'incident technique et en cas de sinistre.

Art. 20. – Registre d'exploitation

Un registre d'exploitation, tenu à jour, doit être maintenu à disposition des organes de contrôle compétents.

Dans ce registre doivent figurer:

- le nom du responsable du parking;
- les consignes de sécurité;

- les rapports des essais de fonctionnement et les vérifications périodiques;
- les rapports des incidents et des mesures d'entretien concernant la ventilation, l'installation électrique, les ascenseurs et monte-charges ainsi que les installations de sécurité;
- l'inscription de toute intervention concernant la sécurité de l'établissement.

Art. 21. – Entretien

Toutes les installations du parking doivent être maintenues en parfait état d'entretien, de fonctionnement et de propreté.

Art. 22. – Exploitation

-
- 26.1. Il est défendu de procéder à des essais de moteurs à l'intérieur du parking ou garage. En conséquence, toute voiture dont le moteur aura été mis en marche doit sortir immédiatement de l'établissement; de même, dès sa rentrée, le moteur de tout véhicule doit être arrêté immédiatement.
- 26.2. Le chauffage du parc ne peut se faire qu'à l'aide d'appareils dont la construction, l'emplacement et l'usage donnent des garanties suffisantes pour prévenir tout danger d'incendie et d'explosion.
- 26.3. L'accès aux étages en-dessous du niveau des seuils extérieurs est interdit aux véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (G.P.L.) en tant que carburant.